



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schuberttring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.566

Geltungsdauer

bis Ende Oktober 2023

Inhaber

LIT UV Elektro GmbH

Mittelweg 1
99428 Isseroda
DEUTSCHLAND

◆ Vertrieb in Österreich

GWT Gesellschaft für Wasser- und
Wärmetechnik GmbH
Hirtenbergerstraße 1
2544 Leobersdorf

Hersteller

LIT UV Elektro GmbH / DE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

2000953-2 vom 26. Mai 2020

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

• QS-W 806 Ausgabe Mai 2015

Produkt

UV-Desinfektionsanlage mit der
Typenbezeichnung

DUV-4A500-10-200T-T

Bauform:

Z-Bauform, Einlauf radial, Auslauf radial

Typprüfung gemäß:

ÖNORM M 5873-1:2001, Verfahren B

Strahlertechnologie:

Niederdruck

Anzahl der Strahler:

4

Typenbezeichnung des Anlagensensors: IS-4

Typenbezeichnung der UV-Strahler:

LPHO-DB 500 HO

Leistung der UV-Strahler:

420 Watt

Anschluss:

Flansch DN 250

Druckstufe:

PN 10

Weitere Angaben siehe Seite 2

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 16. Juni 2020


Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle