



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
A-1010 Wien, Schuberting 14  
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25  
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium  
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort



## ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes  
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

**W 1.585**

Geltungsdauer

**bis Ende April 2021**

Inhaber

**LIT UV Elektro GmbH**

Mittelweg 1  
99428 Isseroda  
DEUTSCHLAND

◆ Vertrieb in Österreich

GWT - Gesellschaft für Wasser- und  
Wärmetechnik GmbH  
Hirtenbergerstraße 1  
2544 Leobersdorf

Hersteller

LIT UV Elektro GmbH / DE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

1801086-1 vom 25. Juni 2018

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

• QS-W 806 Ausgabe Mai 2015

Produkt

UV-Desinfektionsanlage mit der  
Typenbezeichnung

**DUV 6A500-10-250T-T**

Bauform:

L-Bauform, Einlauf axial, Auslauf radial

Typprüfung gemäß:

ÖNORM M 5873-1:2001, Verfahren B

Strahlertechnologie:

Niederdruck

Anzahl der Strahler:

6

Typenbezeichnung des Anlagensensors:

IS-4

Typenbezeichnung der UV-Strahler:

DB500

Leistung der UV-Strahler:

400 Watt

Anschluss:

Flansch DN 250

Druckstufe:

PN 10

Weitere Angaben siehe Seite 2

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke  
Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und  
Wasserversorgung.“

Wien, am 3. Juli 2018

Dipl.-Ing (FH) Alexander Schwanzer  
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle