



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
A-1010 Wien, Schuberttring 14  
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25  
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium  
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

## ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes  
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

<b>Registrierungsnummer</b>	<b>Produkt</b>
<b>W 1.634</b>	UV-Desinfektionsanlage mit der Typenbezeichnung
<b>Geltungsdauer</b>	<b>DUV-1A500HO-10-100T-A</b>
<b>bis Ende Mai 2022</b>	<b>Bauform:</b> L-Bauform, Einlauf axial, Auslauf radial
<b>Inhaber</b>	<b>Typprüfung gemäß:</b> ÖNORM M 5873-1: 2001, Verfahren B
<b>LIT UV Elektro GmbH</b> Mittelweg 1 99428 Isseroda DEUTSCHLAND	<b>Strahlertechnologie:</b> Niederdruck
◆ <b>Vertrieb in Österreich</b>	<b>Anzahl der Strahler:</b> 1
GWT Gesellschaft für Wasser- und Wärmetechnik GmbH Hirtenbergerstraße 1 2544 Leobersdorf	<b>Typenbezeichnung des Anlagensensors:</b> IS-4
<b>Hersteller</b>	<b>Typenbezeichnung der UV-Strahler:</b> DB 500 HO-32
LIT UV Elektro GmbH / DE	<b>Leistung der UV-Strahler:</b> 420 Watt
<b>Prüfungsart</b>	<b>Anschluss:</b> Flansch DN 100
Verlängerungsprüfung	<b>Druckstufe:</b> PN 10
<b>Prüfbericht</b>	
1901003-2 vom 25. Juni 2019	
<b>Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien</b>	
• QS-W 806 Ausgabe Mai 2015	

Weitere Angaben siehe Seite 2

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 16. Oktober 2019

  
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzler  
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle