



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
A-1010 Wien, Schuberting 14  
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25  
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium  
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort



## ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes  
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

**W 1.637**

Geltungsdauer

**bis Ende Juli 2022**

Inhaber

**LIT UV Elektro GmbH**  
Mittelweg 1  
99428 Isseroda  
DEUTSCHLAND

◆ Vertrieb in Österreich

GWT Gesellschaft für Wasser- und  
Wärmetechnik GmbH  
Hirtenbergerstraße 1  
2544 Leobersdorf

Hersteller

LIT UV Elektro GmbH / DE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

1901003-2 vom 25. Juni 2019

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

• QS-W 806 Ausgabe Mai 2015

Produkt

UV-Desinfektionsanlage mit der  
Typenbezeichnung

**DUV-7A700HO-10-400T-A**

Bauform:

L-Bauform,  
Einlauf axial, Auslauf radial

Typprüfung gemäß:

ÖNORM M 5873-1: 2001, Verfahren B

Strahlertechnologie:

Niederdruck

Anzahl der Strahler:

7

Typenbezeichnung des Anlagensensors:

IS-4

Typenbezeichnung der UV-Strahler:

DB 700 HO-32

Leistung der UV-Strahler:

600 Watt

Anschluss:

Flansch DN 400

Druckstufe:

PN 10

Weitere Angaben siehe Seite 2

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 16. Oktober 2019

  
Dipl.-Ing (FH) Alexander Schwanzer  
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle