



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schuberttring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer	Produkt
W 1.670	UV-Desinfektionsanlage mit der Typenbezeichnung
Geltungsdauer	DUV-1A 250 HO-10-80-A
bis Ende April 2023	Bauform: Z-Bauform, Einlauf radial, Auslauf radial
Inhaber	Typprüfung gemäß: ÖNORM M 5873-1:2001, Verfahren B
LIT UV Elektro GmbH Mittelweg 1 99428 Isseroda DEUTSCHLAND	Strahlertechnologie: Niederdruck
◆ Vertrieb in Österreich	Anzahl der Strahler: 4
GWT Gesellschaft für Wasser- und Wärmetechnik GmbH Hirtenbergerstraße 1 2544 Leobersdorf	Typenbezeichnung des Anlagensensors: IS-4
Hersteller	Typenbezeichnung der UV-Strahler: LPHO-DB 250 HO-32-2
LIT UV Elektro GmbH / DE	Leistung der UV-Strahler: 210 Watt
Prüfungsart	Anschluss: Flansch DN 80
Verlängerungsprüfung	Druckstufe: PN 10
Prüfbericht	
2000953-2 vom 26. Mai 2020	
Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien	
• QS-W 806 Ausgabe Mai 2015	

Weitere Angaben siehe Seite 2

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 16. Juni 2020


Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle